

# Nejmenší vzdálenost mezi v zemi uloženým plynovodem a jinými zařízeními dle ČSN EN 15001-1\*

Křížení nebo souběh s	Upřednostňovaný způsob křížení	Nejmenší vzdálenost [m]
Nízkonapěťové elektrické kabely	Žádná preference	0,25
Kanalizace, potrubí nebo nádrže s korozivním médiem	Plynovod nad	Křížení: 0,25 Souběh: 1,5 PE trubka může být 0,3, pokud nejsou přítomna rozpouštědla
Kovové trubky	Plynovod nad	Křížení: 0,25 Souběh: 0,5
Plastové trubky (jiné než kanalizace nebo potrubí s obsahem korozivních medií)	Plynovod nad	Křížení: 0,25 Souběh: 0,3
Příkopy a další otevřené systémy	Žádná preference	Křížení: 0,25 Souběh: 0,5 Křížení pod vodou: nejmenší kryti 0,6
Další konstrukce uložené v zemi s výjimkou budov	Žádná preference	0,5
Vysokonapěťové přenosové kabely	Žádná preference	Křížení: 0,5 Souběh: 0,5 (Je třeba zvážit možnost indukčních proudů v případě v zemi uložených a nadzemních elektrických kabelů)
Izolované parní a horkovodní potrubí [nesmí ovlivňovat teplotu plynovodu)	Plynovod nad	Křížení: 0,3 Souběh: 0,3

\* V případě odchylky s ČSN 73 6005 se použije přísnější požadavek.